

**Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa,  
Mánesova 1526,  
příspěvková organizace  
Tel: 487 829 220, fax 487 829 235**

Číslo jednací  
zštyrš/358/2019

Vyřizuje  
Marta Špísová

V České Lípě  
9.4.2019

**Vysvětlení zadávací dokumentace: „Výměna oken a dveří v budově školní družiny  
Základní školy Dr. Miroslava Tyrše Česká Lípa“**

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na celkovém součiniteli prostupu tepla okna max.  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$  nebo lze zadavateli nabídnout okna s hodnotou  $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$  (jedná se o doporučenou hodnotu dle ČSN 73 0540-2: 2011)?

Odpověď:

Zadavatel trvá na celkovém součiniteli prostupu tepla okna s hodnotou max.  $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .

S pozdravem

Mgr. Antonín Lačný  
ředitel školy